



Nanocube 8 308 1.5 ...
 Wandleuchte 8 308 1.6 ...
 Wall luminaire

Schutzart – Protection IP 65
 Schutzklasse – Safety Class I



**MONTAGE
 ANLEITUNG**



**MOUNTING
 INSTRUCTIONS**

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer mit 1 Hochleistungs-LED.

LED-Floodlight with 1 high-performance LED.

MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 Leuchte ist geeignet für Montage auf normal
 entflammablen Baustoffen.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with prevailing
 regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor installation.
 Light fitting is suitable for mounting on normal
 inflammable surfaces.



Die in dieser Leuchte eingebaute
 Lichtquelle darf nur durch den
 Hersteller oder seinen Kundendienst
 oder eine ähnlich qualifizierte Person
 ersetzt werden.

Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen.

Disconnect from power supply before opening light
 fitting.



The light source contained in this
 luminaire shall only be replaced by the
 manufacturer or his agent or
 a similar qualified person.

Gewindestifte am Leuchtengehäuse so weit
 lösen, dass sich die Wanddose abnehmen
 lässt. Wanddose mit beliebigem
 Befestigungsmaterial anbringen.
 Dichtscheiben „a“ unter Schraubenköpfe montieren,
 siehe Abb. 1.



Undo the set screws on the housing so far
 that the wall box can be removed.
 Fix the wall box with the enclosed fixing parts;
 sheet gaskets „a“ under the screw heads,
 see figure 1

Zuleitung 5 cm abmanteln.
 Achtung! Mantelleitung darf max. 0,5 cm in die
 Anschlussdose ragen.
 Auf richtigen Sitz der Zuleitung in der Kabeltülle achten.
 Elektrischen Anschluss vornehmen.
 Schutzleiteranschluss muss an der
 Kopfkontaktklemme erfolgen.
 Nach dem Aufsetzen der Leuchte auf die Wanddose
 Gewindestifte fest anziehen.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
 Energieeffizienzklasse F.

Push the power supply cable through the cable bushing,
 strip the sheathing off the last 5 cm of cable.
 Attention! Do not insert more than 0,5 cm
 of sheathed cable into luminaire housing.
 Make sure that the cable sits properly in the
 gasket. Connect the wiring.
 Connection of the grounded wire must be
 done at the head contact binder.
 Put luminaire on wall box and fix set screws tightly.
 This product contains a light source of energy efficiency
 class F.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.

The glass is tempered safety glass.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
 Schutzabdeckungen betrieben werden.

Luminaire may only be operated when all
 protective covers are in place.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
Alle Typen	0,47 kg	0,005 m ²

Type	Weight	Projected area
All types	0,47 kg	0,005 m ²



In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
 angestrahlten Flächen einhalten!

Ensure that the minimum spacing between
 luminaire and illuminated surface is observed.



Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers
 I-peak 20 A 170 μs

Sicherungsautomat / automatic circuit breaker type:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm ²] / cable cross section [mm ²]:	1	1
Anzahl Leuchten / number of luminaires:	85	50



„a“ Abbildung / figure 1