



LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LEDs.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entflammenden Baustoffen.
Bei Montage in einer Raumecke Abb. 1 + 2 beachten.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen. Zum Netzanschluss Rippen-Gussteil vom Gehäuse lösen.
Für Netzanschluss die Leitung durch die Kabelverschraubung führen, Leitung 6 cm abmanteln und beiliegende Silikonschläuche über die Einzeladern ziehen.
Elektrischen Anschluss vornehmen und auf korrekten Schutzleiteranschluss achten.

Die DALI- und die 1-10 V Steuerleitung sind gegenüber der Netzleitung basisisoliert.


DALI dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

1-10 V dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
Auf Polarität achten !


Kabelverschraubung festdrehen.
Rippen-Gussteil mit 3,5 Nm festschrauben.
Scheinwerfer ausrichten und Bügelschrauben "a" mit 5 Nm festziehen.
Zusätzlicher Gewindestift "b" zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
Leuchte Gewicht Windangriffsfläche
8 819 0... 1,5 kg 0,013 m²
Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden.
In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten !



min 0,2 m



Superlight Nano 3 8 819 0.. 0..
LED-Scheinwerfer 8 819 0.. 1..
LED-Floodlight 8 819 0.. 2..
8 819 0.. 5..
8 819 0.. 6..

Schutzart - Protection IP 67
Schutzklasse - Safety Class I



LED-Floodlight with high-performance LEDs.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor installation. Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.
If luminaire is to be wall or ceiling mounted in a corner, illustration 1 or 2 must be observed.
Disconnect from power supply before opening light fitting. In order to make electrical connection remove rear casting from housing and insert power supply cable through the cable gland. Strip the sheathing off the last 6 cm and slide the enclosed silicone sleeves over the ends of the individual wires. Make the electrical connection. Ensure that the earth wire is connected correctly.

The DALI- and 1-10 V control wire are equipped with basic insulation against the power supply.


DALI dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block.

1-10 V dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block. Ensure correct polarity !


Close cable gland tightly.
Screw rear casting with 3.5 Nm onto main casting. Aim floodlight and tighten the screws "a" in mounting bracket with 5 Nm.
Additional grub screw "b" should be tightened to ensure that aimed position is maintained.
This product contains a light source of energy efficiency class F.
The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all protective covers are in place.
Type Weight Projected area
8 819 0... 1.5 kg 0.013 m²
When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws. Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



min 0,2 m



MONTAGE ANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.



The light source contained in this Luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.




Nicht in die Lichtquelle schauen !
Do not stare at the light source.

Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte in einem Abstand näher als 8,1 m nicht zu erwarten ist.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 8,1 m is not expected.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

To avoid danger of electrical shock, any damaged exterior flexible cable should be changed only by the manufacturer, his technical representative or other specialised technical personnel.



DA DA L N

+ - L N
1-10 V